

令和 5 年度 小沢渡安定型最終処分場 維持管理記録一覧

更新日: 2023年7月31日

分類		種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計/備考		
イ	埋め立てた産業廃棄物 (種類・数量(m3))	がれき類	(石綿無し)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00		
			(石綿含有)	2.00	1.00	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50	
			月計	2.00	1.00	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50	
		ガラスくず	(石綿無し)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
			(石綿含有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
			月計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
		コンクリートくず 及び陶磁器くず	(石綿無し)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
			(石綿含有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
			月計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
		計	(石綿無し)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(石綿含有)	2.00		1.00	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50		
月計	2.00		1.00	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50		
展開検査	実施回数														0		
水質検査 (採取場所は別紙)	採取日		4/6	5/11	6/1	7/6										全項目検査は 別紙に記載 ※H26.12より 観測井戸増設	
	COD	浸透水	7.3	7.5	7.4	9.4											
		BOD	浸透水	0.5未満	0.6	0.8	1.4										
	基準値 20mg/L	地下水北西側	1.1	1.0	0.7	0.5											
		地下水北東側	0.6	1.3	1.1	0.5未満											
		地下水南東側	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5											
地下水南西側		0.9	1.1	1.6	2.7												
ハ	点検と措置	擁壁	損壊の怖れ	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								点検日は別紙記載		
二	必要な措置	擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合	措置年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		地下水・浸透水等が基準に適合していない場合	措置年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホ	許可品目以外の付着・混入が認められた年月日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
その他	埋立残余容量		21,060.01		m3		測定日		2023年4月1日		※埋立量より換算。 空隙量については考慮していない						
	環境調査	騒音レベル(dB)	-		dB		測定日		-		基準値(目標値) 65 dB						
		振動レベル(dB)	-		dB		測定日		-		基準値(目標値) 55 dB						

令和 5 年度 小沢渡安定型最終処分場 維持管理記録 別紙

擁壁点検記録

日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	-	異常なし	異常なし	-								
2	-	異常なし	異常なし	-								
3	異常なし	-	-	異常なし								
4	異常なし	-	-	異常なし								
5	異常なし	-	異常なし	異常なし								
6	異常なし	-	異常なし	異常なし								
7	異常なし	-	異常なし	異常なし								
8	-	異常なし	異常なし	-								
9	-	異常なし	異常なし	-								
10	異常なし	異常なし	-	異常なし								
11	異常なし	異常なし	-	異常なし								
12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
13	異常なし	-	異常なし	異常なし								
14	異常なし	-	異常なし	異常なし								
15	-	異常なし	異常なし	-								
16	-	異常なし	異常なし	-								
17	異常なし	異常なし	-	異常なし								
18	異常なし	異常なし	-	異常なし								
19	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
20	異常なし	-	異常なし	異常なし								
21	異常なし	-	異常なし	異常なし								
22	-	異常なし	異常なし	-								
23	-	異常なし	異常なし	-								
24	異常なし	異常なし	-	異常なし								
25	異常なし	異常なし	-	異常なし								
26	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
27	異常なし	-	異常なし	異常なし								
28	異常なし	-	異常なし	異常なし								
29	-	異常なし	異常なし	-								
30	-	異常なし	異常なし	-								
31		異常なし		異常なし								

地下水等検査結果(令和4年7月27日データ)

分析項目		浸透水	基準値
1	カドミウム	0.0003 未満mg/L	0.01mg/L 以下
2	全シアン	0.1 未満mg/L	検出されないこと。
3	鉛	0.005 未満mg/L	0.01mg/l 以下
4	六価クロム	0.02 未満mg/L	0.05mg/l 以下
5	砒素	0.005 mg/L	0.01mg/l 以下
6	総水銀	0.0005 未満mg/L	0.0005mg/l 以下
7	アルキル水銀	0.0005 未満mg/L	検出されないこと。
8	PCB	0.0005 未満mg/L	検出されないこと。
9	ジクロロメタン	0.002 未満mg/L	0.02mg/l 以下
10	四塩化炭素	0.0002 未満mg/L	0.002mg/l 以下
11	1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満mg/L	0.004mg/l 以下
12	1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満mg/L	0.1mg/l 以下
13	1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満mg/L	0.04mg/l 以下
14	1,1,1-トリクロロエタン	0.1 未満mg/L	1mg/l 以下
15	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満mg/L	0.006mg/l 以下
16	トリクロロエチレン	0.001 未満mg/L	0.03mg/l 以下
17	テトラクロロエチレン	0.001 未満mg/L	0.01mg/l 以下
18	1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満mg/L	0.002mg/l 以下
19	チウラム	0.0006 未満mg/L	0.006mg/l 以下
20	シマジン	0.0003 未満mg/L	0.003mg/l 以下
21	チオベンカルブ	0.002 未満mg/L	0.02mg/l 以下
22	ベンゼン	0.001 未満mg/L	0.01mg/l 以下
23	セレン	0.002 未満mg/L	0.01mg/l 以下
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性	0.2 mg/L	10mg/l 以下
25	ふっ素	0.09 mg/L	0.8mg/l 以下
26	ほう素	0.2 mg/L	1mg/l 以下
27	1,4-ジオキサン	0.005 未満mg/L	0.05mg/l 以下
28	クロロエチレン	0.0002 未満mg/L	0.002mg/l 以下
**	BOD	-	-
**	COD	-	-